



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**  
**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 98 295



**Vastavusdeklaratsioon.**

Toode: **Tuletõkkeklapp FKA-EU**, tulepüsivusklass EIS120

Tootja: **TROX GmbH**, Heinrich-Trox-Platz, D-47504 Neukirchen-Vluyn, Germany

Testitud ja sertifikaadi väljastanud:

**Institut Techniki Budowlanej**, ul Filtrova 1,00-611 Warszawa

Testimisstandard: **PN-EN 1366-2**

Testimise raporti nr: **ITB-0877/W**

Esitaja/ Maaletooja: **Elektroskandia Eesti AS**, Valukoja 5, Tallinn, 11415

Kirjeldus: **Tuletõkkeklapp FKA-EU (endine tähis: FK-K, FKN)** on ette nähtud kandilistes ventilatsioonikanalites tule ja suitsu leviku takistamiseks. Tuletõkkeklapi sulavkaitse rakendamisstemperatuur standardis on 72°C. Teised võimalikud temperatuurid 95°C. **Tuletõkkeklapp tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile, ainult seina sisse. Paigaldusjuhend tarnitakse koos tootega ja on sertifikaadist lahutamatu osa.**


Sertifikaat on kehtiv õhukanali mõõtudele **alates 200x200mm, kuni 1500x800mm, sammuga 50mm.**

Antud tooted on vastavuses standarditega:

**Klassifitseerimise standard PN-EN 13501:3:2007,**  
**EIS120AA wg PN 13501-4:2008**  
**AT-15-7541/2008 +Aneks1**

Vastavusdeklaratsiooni väljastanud:

Elektroskandia Eesti AS

  
**Roman Varsanovits**  
Tegevjuht