

 **Elektroskandia**



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295



Vastavusdeklaratsioon.

Toode: **Tuletõkkeklapp FKRS-EU**, tulepüsivusklass EIS120

Tootja: **TROX GmbH**, Heinrich-Trox-Platz, D-47504 Neukirchen-Vluyn Germany

Testitud ja sertifikaadi väljastanud:
Institut Techniki Budowlanej, ul Filtrova 1,00-611 Warszawa

Testimisstandard: **PN-EN 1366-2:2001**

Testimise raporti nr: **ITB-1731/W**

Esitaja/ Maaletooja: **Elektroskandia Eesti AS**, Valukoja 5, Tallinn, 11415

Kirjeldus:

Tuletõkkeklapp FKRS-EU on ette nähtud ümmargustes ventilatsioonikanalites tule ja suitsu leviku takistamiseks. Tuletõkkeklapi sulavkaitse rakendumisstemperatuur standardis on 72°C. Teised võimalikud temperatuurid 95°C. Tuletõkkeklapp tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile, ainult seina sisse. Paigaldusjuhend tarnitakse koos tootega ja on sertifikaadist lahutamatu osa.


Sertifikaat on kehtiv mõõtudele diameetritega:
100,125,150,160,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710mm

Antud tooted on vastavuses standarditega:

Klassifitseerimise standard 13501
PN-EN 1366-2:2001
AT-15-7541/2008 +Aneks1

Vastavusdeklaratsiooni väljastanud:

Elektroskandia Eesti AS


Roman Varsanovits
Tegevjuht

Elektroskandia Eesti AS
Pärnu mnt 148
11317 Tallinn, Eesti

Telefon: 671 1900
Faks: 671 1910

Reg.nr: 10326286

KMKR: EE100336700

www.elektroskandia.ee

Swedbank: 221010495057
SEB Pank: 10220007244011
Nordea Pank: 17000359278

IBAN: EE652200221010495057
IBAN: EE311010220007244011
IBAN: EE371700017000359278

SWIFT: HABAE2X
SWIFT: EEUH22X
SWIFT: NDEAE2X